



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ДС-30(Е) 04.11.2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 2
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1580,1 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
краткое наименование МБДОУ детский сад №30 г. Ельца «Ромашка»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 2
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа город Елец
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12, корп. а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
- 2.2 Виды оказываемых услуг Присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 95 вместимость 98 пропускная способность 98
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка "Кирпичный завод"
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К), ДУ-И(О, Г, У)ВНД-И(С)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
7	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К), ДУ-И(О, У)ВНД-И(С, Г)
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
10	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
11	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
13	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть разворотную площадку, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 8, 21->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 3->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 23->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 2, 22, 19->предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 5, 43->увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 49->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах
9	Путь следования к объекту	Работ по адаптации пути следования к объекту не требуется
		Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть разворотную площадку, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;

10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах
----	--------------------	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(О), ДУ-И(К,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии:

от 04.11.2019

ДС-30(Е) 04.11.2019

от 04.11.2019

от

Обследование проведено ИП Суханова М.С.

